

QUESTIONARIO PROPERTY INFORMAZIONI DI BASE

Nome Società: ATSL- Area 1	Indirizzo: Piazza della Vittoria, 15-121 Genova
Data: 24/02/2025	Compilato da: (Timbro & Firma)

Indirizzo - Ubicazione: Via Sant'Agata 57		C.A.P.: 18100
Città: IMPERIA		Provincia: IM
N. di fabbricati 2	M2 totali: 30554	Separazioni ¹ -

1 Tipo di Costruzione

Fabbricato o parte di esso costruito con materiale combustibile (p.e. legno) oppure non-combustibile (p.e. mattoni, cemento, calcestruzzo) – descrizione:
pilastri in cls armato e tamponature in laterizio

La costruzione è resistente al fuoco ~~Sì~~ / No

Se Sì qual è il grado di resistenza REI (30 / 60 / 90 / 120 / 180 / etc.) 60

Il poliuretano (PU) o il polistirolo (PS) è utilizzato come materiale isolante Sì / ~~No~~

2 Attività

(come riportato nell'elenco delle somme assicurate)

Presidio Ospedaliero

3 Sistemi di protezione

Impianto Sprinkler

Sprinklers: Sì / ~~No~~

Se Sì, qual'è la percentuale (%) di superficie protetta:

Sono installati dei rilevatori d'incendio ~~Sì~~ / No

Sono installati evacuatori di fumo e di calore ~~Sì~~ / No

Viene effettuato un controllo annuale dell'impianto elettrico ~~Sì~~ / No

È in vigore un programma pianificato di manutenzione ~~Sì~~ / No

È in vigore una procedura e/o un piano di emergenza ~~Sì~~ / No

Presenza di Vigili del Fuoco (professionisti o volontari): no

Distanza dei Vigili del Fuoco in km & tempo d'intervento: 900 m -2 min

È presente un sistema d'allarme antintrusione collegato reperibilità vigilanza ~~Sì~~ / No (alcuni spazi)

È presente un servizio di vigilanza ~~Sì~~ / No

Qual è il livello di Gestione del Rischio/Risk Management (Scarso/Medio/Buono/Ottimo):
buono

¹ Due fabbricati si intendono separati se la distanza tra loro è > di 20 metri

4 Esposizione

Vi è la presenza di un fiume o di un lago nelle vicinanze

Sì / ~~No~~

Se Sì, precisare il livello rispetto a quello dello stradale -o+.....m

	Trascurabile	Lieve	Moderato	Alto
Eventi Atmosferici	TRASCURABILE			
Alluvione	TRASCURABILE			
Terremoto	TRASCURABILE			

Commenti: